

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 43
«ТЕРЕМОК»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АБИНСКИЙ РАЙОН
(МБДОУ детский сад № 43)
353320, Россия, Краснодарский край,
город Абинск, ул. Советов, д. 88
тел.: 8(861-50) 5-37-59
E-mail: detsad43@mail.ru
ОКПО 45842067 ОГРН 1022303381374
ИНН/КПП 2323018175/232301001

№ 205 от 10.10.2022

на № _____ от _____

Начальнику
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Краснодарскому краю
в Северском, Абинском,
Крымском районах
Вечерней Е.А.
и.о. заведующего
МБДОУ детский сад № 43
Дмитриевой О.В.

Ответ на предписание

Уважаемая Екатерина Александровна!

Направляем информацию об устранении нарушений, выявленных в ходе плановых контрольно-надзорных мероприятий в МБДОУ детский сад № 43 согласно приложению.

Приложение: на 45 листах в 1 экз.

И.о. заведующего МБДОУ детский сад № 43

О.В. Дмитриева



Принято 10.10.2022
специалист-журнал
Шавкута А.С.

ПРИЛОЖЕНИЕ

письму МБДОУ детский сад № 43
от 10.10 2022 года № 205

Информация
о выполнении предписаний Роспотребнадзора
МБДОУ детский сад № 43

№ п/п		Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению нарушений
1.	п.1.8.	Не обеспечено осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов – не представлены протоколы испытаний внешней среды за 2020 – 2021 года	<p>Заключен контракт № 03003029 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» на проведение лабораторных и инструментальных исследований, измерений, испытаний (почва, отбор проб питьевой воды, освещенность, микроклимат) 11.07.2022 г. <i>(копия контракта прилагается)</i></p> <p>Произведены лабораторные испытания: Протоколы лабораторных испытаний (песок): № 6491 от 03.08.2022 № 6490 от 03.08.2022 № 6489 от 03.08.2022</p> <p>Протоколы измерений параметров освещенности: № 03/02/5863-5877/02 от 20.07.2022</p> <p>Протоколы измерений параметров метеорологических факторов: № 03/01/864-866/02 от 20.07.2022</p> <p><i>По протоколу № 6488 от 03.08.2022 отбора питьевой воды в ООО «Водоканал» написано претензионное письмо. ООО «Водоканал» произвел отбор питьевой воды 06.07.2022, ждем протоколы испытаний)</i></p>

2.	п. 2.4.12.	В группе раннего возраста для хранения уборочного инвентаря в недоступном для детей месте не выделено отдельное помещение либо специальное место, исключающее доступ к нему детей – часть уборочного инвентаря хранится не в специальном шкафу, а непосредственно в туалетной комнате	Приобретен инвентарный шкаф 16 декабря 2021 г. В группе имеется два инвентарных шкафа. Один для инвентаря туалетной комнаты, другой для инвентаря группы и приемной. <i>(фото прилагается)</i>
3.	п. 2.4.3.	Часть детской мебели в группах имеет дефекты и повреждения покрытия: в группе средняя, раннего возраста нарушена целостность детских кроваток, в группе вторая младшая выявлены дефекты детских индивидуальных шкафчиков, полотенец	Кровати приобретены и установлены в средней группе, шкафы приобретены и установлены во второй младшей группе. <i>(фото прилагается)</i> Выполнен косметический ремонт детских кроваток в группе раннего возраста и полотенец во второй младшей группе <i>(фото прилагается)</i>
4.	п. 2.3.3.	Помещения и оборудования, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер не обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции	На основании СанПиН был составлен план переоборудования пищеблока. <i>(прилагается)</i> Подготовлен локальный сметный расчет ООО «Гарантстройсервис». Для осуществления переоборудования пищеблока необходимо выделение денежных средств в сумме 283 440,00 рублей. <i>(прилагается)</i> Были написаны письма в УО Абинского района о необходимости выделения денежных средств (№ 22 от 02.02.2022 г. и № 89 от 25.04.2022 г.). <i>(прилагается)</i> <i>Переоборудование пищеблока планируется провести до 20.12.2022 года</i>
5.	п.2.5.2.	В помещении утреннего фильтра выявлены дефекты покрытия стен,	Стены и потолок прошпаклёваны и окрашены <i>(фото прилагается)</i>

		потолка	
6.	р.Утабл.5.54.	Согласно экспертному заключению, искусственная освещенность в игровой младшей группы не соответствует требованиям.	Светодиодные электропанели приобретены и установлены в декабре 2021 г. Согласно заключенному контракту № 03003029 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» на проведение лабораторных и инструментальных исследований, измерений, испытаний (освещенность), произведены измерения параметров освещенности (протокол № 03/02/5863-5877/02 от 20.07.2022). Параметры освещенности соответствуют норме

И.о. заведующего МБДОУ детский сад № 43



О.В. Дмитриева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575794

Владелец Исакова Светлана Владимировна

Действителен с 01.04.2022 по 01.04.2023